

20 JUL 2009

Waterschap Zeeuwse Eilanden
De heer ing. R.A. Derksen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

DATUM : 17 juli 2009
VERZONDEN : **17 JULI 2009**
ONDERWERP : Ontwerp-
planbeschrijving Stor-
mezandpolder

LW KENMERK: 2009005611
ONS KENMERK: bvt/fn
BEH. DOOR : drs. S.M.P. van Ter-
heijden

REGNR : 09u0002131

DOORKIESNR : 333181

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN		ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST			
PROJECTMANAGER			
MANAGER PROJECTBEHEER			
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp			
TECHNIEK Disciplineleider Kennis			
TECHNIEK Adviseur Toetsingen			
Hans Hoofman			
Ronald den Hoed			
P2-DB-0-09/154			
SCHIEF nr.			
CIRCULATIE MAP			

Geachte heer Derksen,

De ontwerp-planbeschrijving die u ons bij brief van 4 juni jl. toezond, geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

We hebben de werkzaamheden getoetst aan de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied, alsmede aan het nieuwe (ontwerp)bestemmingsplan Buitengebied. De gronden waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd hebben voor een deel de bestemming Natuur, voor een deel de bestemming Waterstaatswerken. In beginsel zijn deze werkzaamheden aanlegvergunningplichtig, tenzij het gaat om normaal beheer en onderhoud. De door u geplande werkzaamheden vallen wat ons betreft onder deze categorie. U hoeft dan ook geen aanlegvergunning bij ons aan te vragen.

Inhoudelijk hebben wij de volgende aanmerkingen. Wij hebben de voorkeur voor een asfaltstrook in plaats van opensteenasfalt met grondafdekking ter plaatse van de Buitenhaven (dwp 2). Om de woningen gelegen langs de dijk te ontlasten van bouwverkeer, zien wij graag een tijdelijke kruising van de dijk ter plaatse van dwp 3.

Tot slot vragen wij u nog aandacht voor het volgende. De afgelopen maanden hebben wij met u en de Nederlandse Onderwatersport Bond een aantal gesprekken gevoerd over een aanpassing van het ontwerp ten behoeve van de realisering van een aantal voorzieningen voor de duiksport. Helaas is dit aspect toch niet zichtbaar in de stukken zoals die door u ter inzage zijn gelegd. Gelet op het grote belang van dit aspect voor de recreatie in Wemeldinge verzoeken wij u dan ook dit thema alsnog in overleg met de NOB en de gemeente mee te nemen in de definitieve planbeschrijving.



013887 2009 PZDB-B-09154

West)Ontwerp-planbeschrijving Stormesandepolder (c

Blessem van Zeeland.

Indien u nog vragen heeft omtrent het bovenstaande verzoeken wij u contact op te nemen met de heer ing. F.M. Nieuwenhuize. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0113 - 333 189.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Kapelle,
namens deze,
teamleider volkshuisvesting, ruimtelijke
ordering en milieu,

drs. S.M.P. van Terheijden